



CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

P.zza Resistenza,10 – 28883 Gravello Toce

Tel. 0323/848386 – Fax 0323/864168 – C.F./P.I 00332450030

e-mail: ragioneria@comune.gravellonatoce.vb.it

1. **DOMANDA:** Si richiede la portata massima (Smc/ora) dell'impianto REMI degli ultimi cinque anni.

RISPOSTA: Febbraio 2006 – Smc/h 4,362

2. **DOMANDA:** Si richiede la conferma che non sono presenti sul territorio coperture (Remi, GRF, ecc) in fibrocemento contenente amianto. In caso positivo indicare in quali siti sono installate.

RISPOSTA: Coperture in fibrocemento contenente amianto sono presenti sulla REMI e sul GRF sito in via Marconi.

3. **DOMANDA:** Si richiede conferma della presenza per tutti i gruppi di riduzione intermedi, gruppi di riduzione finale, gruppi di riduzione industriali delle valvole di intercettazione in entrata e, dove previsto, in uscita.

RISPOSTA: Tutti i gruppi di riduzione finali ed i gruppi di riduzione industriali sono provvisti di valvole d'intercettazione interrata in entrata, sono altresì valvole d'intercettazione in entrata ed uscita.

4. **DOMANDA:** Si richiede l'indicazione del numero dei PDR collocati in posizione "non accessibile".

RISPOSTA: I PDR collocati in posizione "non accessibile" sono 2.661

5. **DOMANDA:** Si richiede evidenza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete e sugli impianti esistenti degli ultimi 5 anni.

RISPOSTA: La rete e gli impianti sono regolarmente mantenuti come da normativa vigente.

6. **DOMANDA:** Si richiede la conferma che non sono presenti sul territorio Comunale attraversamenti ferroviari non conformi alle normative vigenti. In caso positivo indicare il numero e l'ubicazione sul territorio.

RISPOSTA: Gli attraversamenti ferroviari sono eseguiti nel rispetto della normativa vigente e sono regolamentati dagli atti concessori con gli enti interessati.

Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Elena Lagostina)

